

CERTIFIKÁT

Výrobca:

SHERLOCK, s. r. o.
Miletičova 67
821 09 Bratislava

Bezpečnostné protipožiarne dvere SHERLOCK modelového radu F 730, dvere z ocele, jednokrídlové ľavé a pravé v ocelevej zárubni.


Skúšobné laboratórium potvrdzuje, že výrobok bol odskúšaný dňa 24. 10. 2012 a v zmysle Protokolu o skúške č.: A 13 – 5 / 12 sa vyznačuje :

Indexom vzduchovej nepriezvučnosti

$R_w = 43 \text{ dB}$

V Bratislave 27. 02. 2013




Ing. Mikuláš Bobik, PhD.
riaditeľ